



说明: 1. 0.4kV侧断路器: 智能断路器选用无触点连续可调数显型, 0.4kV馈线保护: 馈线断路器脱扣器可选择电子式脱扣器, 均不设失压保护。

2. 总断路器长延时脱扣宜按变压器额定电流整定, 馈线长延时脱扣可根据馈线长期允许电流和上下级配合要求进行调整。

会 签

宿迁电力设计院有限公司

江苏宿迁泗阳县爱园镇小学学校教室  
空调配套维修改造工程

工程 施工图

批准

夏峰

设计

潘洋

图纸内容

审核

孙瑞

CAD制图

杨冠

0.4kV系统配置图(400kVA)

校核

张冉

比例

日期

2024年11月

设计编号

图纸编号

HMB-05