



- 说明:
1. A图、B图为不同避雷器组装型式。
 2. 本图采用低压配电箱型式。若为电缆下地出线, 见C图, 同时应考虑电缆保护管的固定措施。
 3. 绝缘穿刺接地线夹与熔断器上桩头间距应大于700mm。
 4. 熔断器和避雷器裸露部分需配绝缘罩。
 5. 若采用TT接地系统, 低压配电箱外壳需单独接地。
 6. 10kV接地系统采用不接地、消弧线圈时, 保护接地和工作接地按图所示汇集一点接地; 采用小电阻接地时, 保护接地和工作接地需分开设置。

宿迁电力设计院有限公司		宿迁市泗阳县卢集镇小学学校教室空调配套维修工程		施工图
批准	夏峰	设计	陈雪纯	图纸内容 柱上变压器杆型组装图 (15m双杆) 柱上变压器(侧进侧出)
审核	杨晶晶	CAD制图		
校核	姜杰	比例		
日期		设计编号	图纸编号	ZA-01

会签