



名称	规格	数量	出线					
			规格	数量	规格	数量	规格	数量
智能型断路器	1250A 3P	1						
隔离开关			800/3		800/3		600/3	
智能断路器			630A/3300	1	630A/3300	1	400A/3300	1
电流互感器	0.5S	6						
电流互感器	1200/5	3						
电压表	0~450V	1						
电容器装置	TT系统 RS485接口	1	16A, 40KA	1				
刀闸开关			400A/3	1				
控制屏								
智能电容器组, 三相			#90kvar	1				
智能电容器组, 单相			#40kvar	1				
补偿容量			1.30kVAR					
计量表								
备注	计量表柜单独位置 不带失压保护							

主要电气设备

说明: 1. 0.4kV智能断路器: 智能断路器选用无触点连接可调节型, 0.4kV智能断路器可选择电子式断路器, 均不带失压保护。
2. 智能断路器长延时脱扣宜按变压器额定电流整定, 智能断路器长延时脱扣可报据电缆长期允许电流和上下级配合要求进行调整。

宿迁电力设计院有限公司				泗阳县第二实验小学		工程		施工图	
批准	夏峰	设计	陈宇乾	图纸内容					
审核	杨晶晶	CAD制图		0.4kV系统配置图(630KVA)					
校核	姜杰	比例		设计编号		图纸编号		HMKB-11	
日期									