



说明: 1. 0.4kV侧断路器: 智能断路器选用无触点连续可调数显型, 0.4kV母线保护: 母线断路器脱扣器可选择电子式脱扣器, 均不设失压保护。

2. 总断路器长延时脱扣宜按变压器额定电流整定, 馈线长延时脱扣可根据馈线长期允许电流和上下级配合要求进行调整。

会 签

宿迁电力设计院有限公司

江苏宿迁泗阳县集镇小学学校教室空调工程

施工图

批准

张涛

设计

张涛

图纸内容

0.4kV系统配置图(400kVA)

审核

孙瑞

CAD制图

孙瑞

比例

校核

张涛

比例

设计编号

日期

2024年10月

图纸编号

HWB-05