


序号	名称	规格	单位	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	参考图号及备注	序号	名称	规格	单位	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	第1页	共2页
																	参考图号及备注	参考图号及备注
一	管材								四	旋转式补偿器								
	(一) 管材(架空)									旋转式补偿器	PN40 DN250	个	20	组合件				整体锻件
1	无缝钢管	φ273x7	米	820	20#			GB/T3087-2022										
(二)	直埋预制保温管								五	阀门								
	直埋成品管	工作管φ273x7/外套管φ720x10	米	240	20#/Q235B			GB/T3087-2022/GB/T9711-2023	1	涡轮闸阀PN40 DN250	Z541H-40	个	1	碳钢				耐高温性不得低于350℃
									2	涡轮闸阀PN40 DN100	Z541H-40	个	1	碳钢				耐高温性不得低于350℃
二	疏水装置																	
1	蒸汽启动疏水装置(架空)	PN40 DN250	套	7	组合件			每套疏水装置材料明细详见疏水图	六	法兰、法兰盖(配套螺栓、螺母、垫片)								
2	蒸汽连续疏水装置(埋地)	PN40 DN250	套	4	组合件			每套疏水装置材料明细详见疏水图	1	带颈对焊法兰	WN250(B)-40 RF	片	2	20#				HG/T20592-2009
3	蒸汽连续疏水装置(架空)	PN40 DN250	套	1	组合件			每套疏水装置材料明细详见疏水图	2	带颈对焊法兰	WN100(B)-40 RF	片	2	20#				HG/T20592-2009
	其中疏水器	PN40 DN25	个	5														
三	管件								七	管托								
(一)	管件(架空)								(一)	架空								
1	热压90°无缝弯头	90EL DN250-II-7mm	个	44	20#			GB/T12459-2017	2	高效隔热滑动管托	DN250-L500-H200	套	19	组合件				其中1个滑板型管托(1048号)
2	热压异径三通	TR DN350x250-II-9mm/7mm	个	1	20#			GB/T12459-2017	3	高效隔热滑动管托	DN250-L600-H200	套	7	组合件				其中2个滑板型管托(1046、1047号)
3	热压异径三通	TR DN250x100-II-7mm/4.5mm	个	1	20#			GB/T12459-2017	4	高效隔热滑动管托	DN250-L700-H200	套	4	组合件				其中2个滑板型管托(1044、1045号)
									5	高效隔热滑动管托	DN250-L800-H200	套	6	组合件				其中3个滑板型管托(1041、1042、1043号)
(二)	管件(埋地)								6	高效隔热滑动管托	DN250-L900-H200	套	1	组合件				
1	90EL DN250-II-7mm		个	4	20#			GB/T12459-2017	7	焊接型固定支座	Z2.273R	套	7	组合件				
	工作管φ273x7/外套管φ720x10(加钢板剖切焊)								8	滚动支座	L1=340 DN240 h=144	套	64	组合件				
2	90EL DN250-II-7mm		个	4	20#			GB/T12459-2017										
	工作管φ273x7/外套管φ720x10(带疏水)																	

 中亿丰建设集团股份有限公司 ZHONGYIFENG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 中亿丰设计 市政行业甲级: A132002058	建设单位	宿迁市洋河新区旅游交通建设局	子项名称	蒸汽管道工程	审定		校核	孙运号	专业负责人	靳军	项目编号	ZY-2024-006-RL	比例	
	项目名称	洋河新区创意产业园配套供热管网工程	图名	一期工程材料汇总表	审核	陈德刚	设计	靳军	项目负责人	陈德刚	图号	P-7	日期	2025.01

序号	名称	规格	单位	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	参考图号及备注	序号	名称	规格	单位	数量	材料	单重(kg)	第2页 共2页	
																总重(kg)	参考图号及备注
(二)	埋地																
	埋地固定管托	DN250	套	4	组合件												
八	保温(架空管道)																
1	硅酸铝针刺毯	110kg/m3 50mm厚	m3	45													
2	高温玻璃棉	48kg/m3 50mm厚	m3	160													
3	耐高温铝箔玻纤布	密度≥210g/m2	m2	5250													
4	双面彩钢板	δ=0.5mm	m2	1900				颜色业主定									
	放气材料																
1	无缝钢管	φ25X2	m	7	20#			GB/T3087-2022 用于放气									
2	截止阀	PN40 DN20	个	13	组合件			J61H-40用于放气									
九	其他																
	防雨帽 DN250		个	8	Q235A												
	钢板抱箍-400x400x10		片	28	20#			固定管托与固定墩使用									