



序号	名称	规格参数	单位	数量	备注
1	架空引下线	JKLYJ-10/1×50	米	30	按实际选用
2	跌落式熔断器	100A 熔丝40A	只	3	
3	氧化锌避雷器		只	3	
4	配电变压器	250kVA	台	1	10±2×2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4.0%
5	变压器低压侧出线	ZC-EFR-0.6/1kV-300	米	18	
6	低压综合配电箱		台	1	
7	配电箱(柜)出线				

宿迁电力设计院有限公司

江苏宿迁泗阳县爱园镇里仁小学学校 教室空调配套维修改造工程

施工图

会签

批准

设计

设计

图纸内容

电缆槽悬吊式安装

审核

CAD制图

审核

设计编号

图纸编号

校核

比例

日期

图纸编号

日期

2024年11月

设计编号

图纸编号

08